

Warunki techniczne, jakim powinien odpowiadać lokal obwodowej komisji ds. referendum, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum

Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 158, poz. 938)

- ✓ **umiejscowienie na parterze budynku, bez barier architektonicznych** (ewentualnie podjazdy);
- ✓ **dostosowane i odpowiednio rozmieszczone drzwi** (rozwierane lub rozsuwane, szerokość min. 0,9m, próg max 5 mm);
- ✓ **kontrastujący kolor stopni schodów i posadzki;**
- ✓ **dogodne warunki ruchu** (oznaczenie przezroczystych przegród, przeciwoślizgowe posadzki, brak przeszkód, dodatkowe oświetlenie miejsca wypełniania kart);
- ✓ **co najmniej jedno miejsce zapewniające tajność głosowania dostosowane dla osoby niepełnosprawnej uprawnionej do udziału w referendum;**
- ✓ **wysokość urny referendalnej – max 1m;**
- ✓ **przejście min 1,5 m;**
- ✓ **obwieszczenia i informacje umieszczone w miejscu dostępnym** z wózka inwalidzkiego, na wysokości 0,9m.

