



WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.

ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

1929-2019

Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS 0000147680

Kapitał zakładowy: 56 839 992 zł

Kielce dn.2020-07-30

TT/2020/1309

TT-W/ AF

HSD Zielona Dolina w Kielcach Sp. z o.o. SP. K.

ul. Mała 18

25-012 Kielce

"Wodociągi Kieleckie" Spółka z o.o. zapewnia dostawę wody i odbiór ścieków oraz wydaje warunki techniczne przyłączenia inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z wyodrębnioną częścią usługową na działce nr ewid. 356 przy ul. Złotej 17 w Kielcach do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej:

1. Doprowadzenie wody do przedmiotowej zabudowy należy przewidzieć z wodociągu rozdzielczego DN 100mm żel. w ul. Złotej. Wodociąg zaznaczono na mapie kolorem niebieskim.
2. Ciśnienie w sieci wodociągowej oscylować będzie na wysokości $p=0,53\text{MPa}$.
3. Odprowadzenie ścieków z przedmiotowej zabudowy należy przewidzieć do kanału sanitarnego z rur DN 0,20m kam. w ul. Złotej. Kanał sanitarny zaznaczono na mapie kolorem brązowym.
4. Do dokumentacji należy dołączyć oryginał oświadczenia płatnika za pobór wody i odprowadzane ścieki z przedmiotowej zabudowy, na podstawie wskazań głównego wodomierza.
W oświadczeniu należy podać datę spisania dokumentu, dokładny adres inwestycji oraz zobowiązania potwierdzić podpisem i numerem pesel osób zainteresowanych (dotyczy osób fizycznych).
5. Przed wprowadzeniem ścieków technologicznych z części usługowej do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować podczyszczanie ww. ścieków.
6. Zabrania się odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do kanalizacji sanitarnej. Sposób odprowadzania tych wód należy uzgodnić z administratorem sieci kanalizacji deszczowej, czyli z Miejskim Zarządem Dróg w Kielcach.
7. Istniejące podłączenia wod-kan wykonane na przedmiotowej nieruchomości należy odciąć bezpośrednio w punkcie włączeń do sieci wod-kan. W dokumentacji należy szczegółowo opisać sposób odcięcia i demontażu istniejących przewodu.
8. Włączenie nowego przyłącza wody należy przewidzieć w miarę możliwości w miejscu dotychczasowego punktu włączenia na zasadzie wymiany na nowe włączenie.
9. Demontaż wodomierza głównego DN 15mm zamontowanego w studni wodomierzowej należy przewidzieć przez służby "Wodociągów Kieleckich" (powyższe należy uwzględnić w dokumentacji).
10. Dokumentację należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz "Wytycznymi eksploatacyjnymi "Wodociągów Kieleckich" Sp. z o.o. do projektowania i realizacji



90 LAT KIELECKICH WODOCIĄGÓW

za zgodność

[Handwritten signature]

infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działania Spółki".
"Wytyczne..." są dostępne na stronie internetowej www.wod-kiel.com.pl.

11. Jeżeli inwestycja prowadzona będzie na nieruchomości stanowiącej współwłasność, Inwestor składając oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, winien posiadać zgody wszystkich współwłaścicieli nieruchomości (art.199 K.C).
12. Od powyższych warunków jest możliwość odwołania się.
13. Warunki techniczne są aktualne w odniesieniu do stanu prawnego i stanu infrastruktury istniejącego w dacie wydania warunków, nie dłużej niż dwa lata.

PROKURENT
Dyrektor ds. Ekonomicznych
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Władysław Karol Jacewicz